



Złoże biologiczne BIO UNO																	
Typ zbiornika	Ilość użytkowników (RLM)	Objętość systemu (m3)	Objętość osadnika wstępnego (m3)	Objętość części biologicznej (m3)	Ilość Dyfuzorów (szt.)	Waga (kg)	średnica przyłączy ścieków (mm)	średnica przyłączy wentylacji (mm)	średnica przyłączy napowietrz. (mm)	Długość A (m)	Szerokość B (m)	Wysokość całkowita Ht (m)	Wysokość do wlotu (IN) He (m)	Wysokość do wylotu (OUT) Hs (m)	Włazy rewizyjne (mm)	Recykulacja	Dozowanie
BIOREAKTOR 3500	6	3,50	2,15	1,35	2		110	110	10	2,75	1,19	1,77	1,14	0,97	400/700	TAK	

Pracownia Projektowa, Grzegorz Moździeń 28-500 Kazimierza Wielka ul. Sienkiewicza 64		
Tytuł rysunku Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Działoszyce	Faza PB + PW	
Investor Gmina Działoszyce ul. Skalmierska 5, 28-440 Działoszyce	Data 07.2011	
Autor projektu inż. Grzegorz Moździeń	Podpis	Skala schemat Nr rys. 49