

LEGENDA:

- ZWODY POZIOME - dFeZn f8mm
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE - dFeZn f8mm
- PRZEWODY UZIEMIAJĄCE - FeZn 30x4mm
- UZIOM OTOKOWY - FeZn 30x4mm, min. 1m od budynku, głębokość ułożenia 1,5m
- ZŁĄCZE KONTROLNE - 4xM6x16, bednarka 30mm, drut f5-8mm w studzience probierczej
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- POŁĄCZENIE SKRĘCANE

Wszelkie prawa autorskie kopiowania i przesyłania opracowań lub ich elementów osobom trzecim bez zgody Biura pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej (Prawo autorskie Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115 i 116)

Rewizje nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:			
Jednostka Projektowa: / Nazwa Inwestora:	DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o. Ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice www.draftdraft.com.pl e-mail:draft@draftdraft.com.pl		Gmina Działoszyce ul. Skałbmierska 5, 28-440 Działoszyce	
Nazwa obiektu budowlanego:	Przebudowa placu targowego przy ul. Ogrodowej na dz. nr 506/1, 506/2 w miejscowości Działoszyce			
Adres obiektu budowlanego:	ul. Ogrodowa, 28-400 Działoszyce		Nr działek inwestycji:	506/1, 506/2
Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Nr projektu:	402/PA-K/11/2019
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant:	mgr inż. Paweł Kamoda	upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16 instalacje elektryczne		maj 2020
	Nazwa Rysunku: RZUT DACHU - instalacja odgromowa		Skala: 1:100	Nr rys. E-04