

**ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY
„NIDZICA”**

28-500 Kazimierza Wielka, ul. Zielona 12
tel./fax (41) 3521-801 tel. 3522-041

NIP: 662-005-0076 Regon: 280523428

WARUNKI

**PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ**

Znak: TI.6740.08.2020r

Kazimierza Wielka, dn. 30.01.2020

Inwestor: Gmina Działoszyce
ul. T. Kościuszki 1
28 – 530 Skalbierz

Na podstawie § 25. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r, poz. 3562) oraz w związku z wnioskiem z dnia 17.01.2020 r. Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej informuje, że **zapewni dostawę wody i odbiór ścieków bytowych** dla nieruchomości położonych w miejscowości Działoszyce, dz. geod. nr ew. 506/2; 506/1 gmina Działoszyce po spełnieniu następujących warunków:

WODA

1. Miejsce włączenia: istniejąca sieć wodociągowa zlokalizowana w pasie drogowym drogi – dz.g. 795/2.
2. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie włączenia wynosi aktualnie ok. 0,60 MPa.
3. Włączenie do sieci wodociągowej wykonać pod nadzorem przedstawiciela Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej.
4. Do budowy przyłącza wodociągowego będą stosowane rury PEHD o ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 1,0 MPa oraz zasuwy klinowe z klinem miękko uszczelniającym.
5. Wodomierz zamontowany będzie na konsoli. Lokalizować go w studni wodomierzowej lub za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia wg normy PN-EN 14154-2+A1:2011. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie wody w sieci wynikające z normy PN-EN 1717:2003.

KANAŁ

6. Miejscem włączenia będzie istniejąca studzienka na sieci kanalizacji sanitarnej PCV fi 200 zlokalizowana w pasie drogowym drogi – dz geod. o nr ew. 795/2 .
7. Do budowy przyłącza kanalizacyjnego zaleca się stosowanie rur PVC Ø 160 oraz studzienek przepływowych.


8. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwwzalewowych na instalacji wewnętrznej, a przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylujące ponad dach budynku.

WSPÓLNE

9. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
10. Dokumenty będą uzgodnione ze Związkiem Międzygminnym „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej.
11. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, proponuje się złożenie do Starosty Pińczowskiego wniosku o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
12. W przypadku nieobjęcia naradą koordynacyjną projektowanych przyłączy Inwestor ponosi koszty ewentualnych szkód powstałych w trakcie budowy przyłączy.
13. Przyłącza wykona wykonawca posiadający uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
14. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej na co najmniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót przedkładając:
 - zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót,
 - stosowne oświadczenia.
15. Po wybudowaniu przyłącza zostaną **protokolarnie odebrane**.
16. Inwestor zleci wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w trakcie wykonawstwa po wykonaniu prób, przed zasypaniem.
17. Inwestorłoży wniosek z zawarcie umowy, która określi odpowiedzialność za przyłącza oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument uprawniający do dysponowania nieruchomością.
18. Wybudowane przyłącza pozostaną własnością Inwestora.
19. Inne dodatkowe ustalenia:
Przed przystąpieniem do budowy przyłącza Inwestor powinien uzyskać zgodę zarządcy drogi – dz. nr ew. 795/2 - na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego i zarządzaniem drogami oraz zgody na zajęcie pasa drogowego na czas budowy przyłącza

20. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat i należy je dołączyć do kompletu dokumentów przyłączy.
21. Dokonanie podziału geodezyjnego działki w trakcie obowiązywania warunków skutkuje utratą ważności tychże warunków.
22. Związek nie ponosi odpowiedzialności za inne nieznane przyczyny mogące mieć wpływ na wydanie warunków technicznych.
23. Warunki są ważne po dokładnym zapoznaniu się z nimi i podpisaniu załączonej Umowy o przyłączenie do sieci.

.....
(Wnioskodawca – pełnomocnik)



.....
KANCELARIA WYDZIAŁU ZARZĄDU
ZWIĄZKU MEDYCYNINNEGO
"NIOZICA"

.....
(Wydający)

ZWIĄZK MEDYCYNINNY
"NIOZICA"

28-501 Sopot, ul. Żelazna 12
tel./fax: 71 757 4001, tel. 3822-041
NIP: 662-008-00-16, Regon: 290523428